

**Dotyczy postępowania: „Uzbrojenie terenów WMSSE S.A. w sieć wodociagową i kanalizację sanitarną zlokalizowanych w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej”.**

Zamawiający przedstawia treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego i udzielone wyjaśnienia na zadane pytania.

**Pytanie 1:**

- a) Czy w zakres oferty wchodzi włączenie do istniejącego systemu monitoringu, zakup sprzętu oraz kart o odpowiednich parametrach, zaprogramowanie modułu komunikacyjnego.
- b) Czy w zakres oferty wchodzi dostawa karty SIM w szafie sterowniczej

**Odpowiedź:**

W pytaniach oferenta nie wskazano czy dotyczą one przepompowni ścieków czy przepływomierza zainstalowanego w studni wodomierzowej?

1. Standardy wykonania projektowanego wyposażenia realizować zgodnie z Projektem Budowlanym:
  - Dla przepompowni Pkt 13.7 Przepompownia ścieków PS - str. 60, 61, Pkt 13.8 Pomiar przepływu ścieków – przepływomierz str. 66 – 69);
  - Dla wodomierza sprzężonego Pkt 14.9 Wodomierz sprzężony – str. 81 – 86).
2. W zakres oferty wchodzi:
  - Włączenie do istniejącego systemu monitoringu, zakup sprzętu oraz kart o odpowiednich parametrach, zaprogramowanie modułu komunikacyjnego;
  - Dostawa karty SIM w szafie sterowniczej.
3. Dla przepompowni należy ująć zakres pkt 1 i 2 w wycenie pozycji przedmiaru robót Poz. 4.6.5. Przepompownia ścieków  $d=1500$   $h=5,23$  m, a dla studni wodomierzowej ująć w wycenie pozycji przedmiaru robót Poz. 3.8. Wodomierze śrubowe o śr. nom. 80 mm wodomierz sprzężony 80/4 z nadajnikiem impulsów wyposażony w nadajnik radiowy.